



5 6 2 9 5 9 4 9 7 / 0 5 6 1 - 1

Управление Федеральной службы судебных приставов по
Республике Дагестан

ОСП по Унцукульскому и Гумбетовскому районам
ул. Саида Араканского, д. 58, с. Унцукуль, Дагестан респ., Россия, 368940
от 15.04.2024 № 05061/24/96664 Тел. +7(8722)67-61-89

05.04.2024

Для участия в исполнительном производстве воспользуйтесь сервисом <https://www.gosuslugi.ru>

Номер телефона группы телефонного обслуживания указан на официальном сайте ФССП России <https://fssp.gov.ru>

Получатель: МКОУ "Ирганайская средняя общеобразовательная школа"
Адрес: , с. Ирганай, Унцукульский р-н, Дагестан респ., Россия, 368942

ТРЕБОВАНИЕ

Заместитель начальника отделения - заместитель старшего судебного пристава ОСП по Унцукульскому и Гумбетовскому районам, адрес подразделения: 368940, РОССИЯ, ДАГЕСТАН РЕСП., УЛ. САИДА АРАКАНСКОГО, Д. 58, Гамзатов Гаджимурад Газимагомедович, на основании статей 12, 14 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» и статей 6, 50, 64 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в связи с исполнением исполнительного документа Исполнительный лист № ФС 038480043 от 13.10.2022, выданный органом: Унцукульский районный суд Республики Дагестан по делу № 2-319/2021, вступившему в законную силу 11.01.2022, предмет исполнения: Исковые требования и.о. прокурора Унцукульского района РД Магомедова Ш.М. в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить. Обязать муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирганайская СОШ устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: - обеспечить систему пожарной сигнализации подачу сигнала с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта транслирующей этот сигнал организации. - провести огнезащитную обработку или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. - обеспечить пожарный пост (диспетчерская) телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. - обеспечить противопожарным водоснабжением для тушения пожаров в здании школы. - установить в здании аварийное освещение в соответствии с требованиями Федерального закона, в отношении должника: МКОУ "Ирганайская средняя общеобразовательная школа", ИНН 0533009960, КПП 053301001, ОГРН 1020501742030, адрес должника: , с. Ирганай, Унцукульский р-н, Дагестан респ., Россия, 368942, в пользу взыскателя: Прокуратура Унцукульского района РД, адрес взыскателя: 368948, РД, Унцукульский район, п.Шамилькала,

Требует:

В 3-дневный срок со дня поступления настоящего требования:

Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, влечет административную ответственность по ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника отделения - заместитель старшего судебного пристава

(подпись)

Г.Г. Гамзатов

К и/п № 4696/23/05061-ИП





Управление Федеральной службы судебных приставов по
Республике Дагестан

ОСП по Унцукульскому и Гумбетовскому районам
ул. Саида Араканского, д. 58, с. Унцукуль, Дагестан респ., Россия, 368940
от 15.04.2024 № 05061/24/96681 Тел. +7(8722)67-61-89

Для участия в исполнительном производстве воспользуйтесь сервисом <https://www.gosuslugi.ru>

Номер телефона группы телефонного обслуживания указан на официальном сайте ФССП России <https://fssp.gov.ru>

Получатель: МКОУ "Ирганайская средняя общеобразовательная
школа"
Адрес: , с. Ирганай, Унцукульский р-н, Дагестан респ., Россия, 368942

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заместитель начальника отделения - заместитель старшего судебного пристава ОСП по Унцукульскому и Гумбетовскому районам, адрес подразделения: 368940, РОССИЯ, ДАГЕСТАН РЕСП., УЛ. САИДА АРАКАНСКОГО, Д. 58, Гамзатов Гаджимурад Газимагомедович на основании исполнительного документа Исполнительный лист № ФС 038480043 от 13.10.2022, выданный органом: Унцукульский районный суд Республики Дагестан по делу № 2-319/2021, вступившему в законную силу 11.01.2022, предмет исполнения: Исковые требования и.о. прокурора Унцукульского района РД Магомедова Ш.М. в интересах неопределенного круга лиц – удовлетворить. Обязать муниципальное казенное образовательное учреждение «Ирганайская СОШ устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: - обеспечить систему пожарной сигнализации подачу сигнала с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта транслирующей этот сигнал организации. - провести огнезащитную обработку или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. - обеспечить пожарный пост (диспетчерская) телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. - обеспечить противопожарным водоснабжением для тушения пожаров в здании школы. - установить в здании аварийное освещение в соответствии с требованиями Федерального закона. , в отношении должника: МКОУ "Ирганайская средняя общеобразовательная школа", ИНН 0533009960, КПП 053301001, ОГРН 1020501742030, адрес должника: , с. Ирганай, Унцукульский р-н, Дагестан респ., Россия, 368942, в пользу взыскателя: Прокуратура Унцукульского района РД, адрес взыскателя: 368948, РД, Унцукульский район, п.Шамилькала возбудил исполнительное производство от 18.01.2023 № 4696/23/05061-ИП.

На основании изложенного предупреждаю Вас, что Вы как руководитель организации должника МКОУ "Ирганайская средняя общеобразовательная школа" в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению можете быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта

1. Злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенное в отношении того же судебного акта, -

наказываются штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы



2
Предупреждение по ст.315 УК РФ (юр.
лицо)
к ИП № 4696/23/05061-ИП

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

("Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ)

Предупреждение мне объявлено, статья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мною получена.

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Предупреждение объявил и копию вручил

Заместитель начальника отделения -
заместитель старшего судебного
пристава

(подпись)

Г.Г. Гамзатов

К и/п № 4696/23/05061-ИП





Министерство образования и науки Республики Дагестан
Муниципальное образование «Унцукульский район»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ирганайская средняя общеобразовательная школа имени Магомеда Абдулгамидовича Заргалаева»

368942, Унцукульский район, с.Ирганай, ул. Имама Шамиля 82, тел (89896373337) эл.почта irganai.sosh@mail.ru
ОКПО – 70492714 ОГРН – 1020501742030 ИНН – 0533009960 КПП – 053301001

№32

от 24.04.2024г.

Отчёт об устранении нарушений в МКОУ «Ирганайская СОШ им. М.А. Заргалаева», указанных в Требовании Унцукульского районного суда и предписания ОГИБДД ОМВД России по Унцукульскому району:

- 1) установлена автоматическая пожарная сигнализация в здании на всех этажах (фото прилагается);
- 2) обеспечена подача сигнала с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (фото прилагается);
- 3) установлено аварийное освещение в зданиях на всех этажах в соответствии с требованиями (фото прилагается);
- 4) обеспечен объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложения №1 и 2 ППР (фото прилагается);
- 5) обеспечен пожарный пост (диспетчерская) телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (фото прилагается).

Для устранения нарушений пунктов: 3;5;8 нет возможности на данное время, в связи с отсутствием финансовых средств.

Директор

М.Г. Гасанова